



SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Spraytek

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 3.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 42.3000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0700000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

EL TANQUE TENIA UN NIVEL INICIAL DE 30, EN EL TRIMESTRE PASADO, DEJANDO COMO NIVEL FINAL 27 G.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11/01/2013 01:43:52a.m.
 Fecha de aprobación: 11/01/2013 08:39:44a.m.
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez