



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Spraytek

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 84.9000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

SE MANTIENE CERRADA POR FUGA

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/02/2014 04:48:13p.m.
 Fecha de aprobación: 16/02/2014 04:41:19p.m.
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2014</u>	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

--	--	--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 13/02/2014 04:48:13p.m.
Fecha de aprobación: 16/02/2014 04:41:19p.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez