



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Consumidora Parque Opción S.A. de C.V. PERIODO: 05-Jan-2014 04-Jul-2014 REV. 0
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: SEMESTRAL RO-007

Equipo empleado: Fluke 87 V
Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: 33633

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
Ubicación: ANTES D ENTRAR A LA INTERCONEXION
VCC-CSE (volts): -1.04
VCA-CSE (volts): 1.20
Observaciones: 0+020.50---



Numero: 2
Ubicación: SALIENDO DE LA INTERCONEXION
VCC-CSE (volts): -1.27
VCA-CSE (volts): 1.50
Observaciones: 0+033.40---



Numero: 3
Ubicación: ANTES DE CRUZAR LA CARRETERA
VCC-CSE (volts): -1.09
VCA-CSE (volts): 1.70
Observaciones: 0+837.30---



Numero: 4
Ubicación: ANTES DE ENTRAR AL PARQUE OPCION
VCC-CSE (volts): -1.33
VCA-CSE (volts): 1.80
Observaciones: 1+125.70---



Numero: 5
Ubicación: TOSTIRICAS
VCC-CSE (volts): -1.57
VCA-CSE (volts): 1.30
Observaciones: --



Numero: 6
Ubicación: Spraytek
VCC-CSE (volts): -1.53
VCA-CSE (volts): 1.50
Observaciones:



Numero: 7
Ubicación: Ferrero
VCC-CSE (volts): -1.34
VCA-CSE (volts): 1.30
Observaciones:



Numero: 8
Ubicación: Guala
VCC-CSE (volts): -1.59
VCA-CSE (volts): 1.20
Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 14-Apr-2015
Fecha de aprobación: 20-Jul-2015
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	PERIODO:	05-Jan-2014 04-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	OK	OK	AISLA BIEN HASTA TUBO DE ACERO DE 8
CASETA DE BAJA	OK	OK	EL TUBO DE 8
FLEX-N-GATE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	OK	N/A	ES TUBO DE POLIETILENO
Tostiricas Nieto, S.A. De C.V.	OK	N/A	ES TUBO DE POLIETILENO
Spray Tek Mexicana, S. de R.L. de C.V	OK	N/A	ES TUBO DE POLIETILENO
FERRERO de MEXICO S.A de C.V.	OK	N/A	ES TUBO DE POLIETILENO
GUALA CLOSURES DE MEXICO, S.A DE C.V.	OK	N/A	ES TUBO DE POLIETILENO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	14-Apr-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	20-Jul-2015
			Elaborado por:	Elioenai Cruz Berruecos
			Aprobado por:	Carlos Carranza Gutierrez