





**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
 BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
 C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

<b>Sistema:</b> Consumidora Parque Opción S.A. de C.V.	<b>Periodo:</b> 05-Jul-2015 al 04-Ene-2016	<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 24-Feb-2016	<b>Precio Gas:</b> 0.00	<b>Ficha:</b> RO-DF-02-1-264-000-M6-54

<b>Equipo Utilizado:</b> EXTEC HS660	<b>Fecha Calibración:</b> 13-05-2015	<b>No. Serie:</b> 06411001555					
<b>Fuga</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Criterio de Accesorio</b>	<b>Concentración (ppm)</b>	<b>Grado</b>	<b>Acción</b>	<b>Perdidas m3 / año</b>	<b>Perdidas pesos / año</b>
1	Sistema Opcion	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 24-Feb-2016  
**Fecha de aprobación:** 24-Feb-2016  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Autorizado por:** Carlos Carranza Gutierrez