



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: IMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I PERIODO: 28-Aug-2015 27-Nov-2015  
LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 12.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 4,671.80

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0026

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,268

**Fecha de registro:** 11-Jan-2016  
**Fecha de aprobación:** 21-Jan-2016  
**Elaborado por:** Alejandro Tolentino Reyes  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: IMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I PERIODO: 28-Aug-2015 27-Nov-2015  
LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

5,268

**Fecha de registro:** 11-Jan-2016  
**Fecha de aprobación:** 21-Jan-2016  
**Elaborado por:** Alejandro Tolentino Reyes  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez