



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA: IMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I PERIODO: 28-Nov-2015 27-Feb-2016
LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0
RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Entrada a caseta de regulación.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 4.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 1,575.20

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0029

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,661

Fecha de registro: 27-Mar-2016
Fecha de aprobación: 08-Apr-2016
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA: IMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I PERIODO: 28-Nov-2015 27-Feb-2016
LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0
RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

5,661

Fecha de registro: 27-Mar-2016
Fecha de aprobación: 08-Apr-2016
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez