



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: IMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I PERIODO: 28-Feb-2016 27-May-2016  
LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Entrada a caseta de regulación.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 11.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 4,260.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0255

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,145

Fecha de registro: 28-Jun-2016  
Fecha de aprobación: 29-Jun-2016  
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes  
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: IMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I PERIODO: 28-Feb-2016 27-May-2016  
LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,145

**Fecha de registro:** 28-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 29-Jun-2016  
**Elaborado por:** Alejandro Tolentino Reyes  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez