



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>IMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I</u>	PERIODO:	<u>28-Aug-2014</u>	<u>27-Nov-2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Alejandro Tolentino Reyes</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

EN ESTE SISTEMA NO SE A ODORIZADO YA QUE EL TRANSPORTISTA LO REALIZA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

2,941

**Fecha de registro:** 20-Jan-2015  
**Fecha de aprobación:** 22-Jan-2015  
**Elaborado por:** Alejandro Tolentino Reyes  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: IMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I PERIODO: 28-Aug-2014 27-Nov-2014  
LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

2,941

**Fecha de registro:** 20-Jan-2015  
**Fecha de aprobación:** 22-Jan-2015  
**Elaborado por:** Alejandro Tolentino Reyes  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez