



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Industrializadora Oleofinos, S.A de C.V. PERIODO: 28-Feb-2014 27-May-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PRV 01 OLEOFINOS
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG5: PRV05 OLEOFINOS
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG2: PRV02 OLEOFINOS
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG6: PRV06 OLEOFINOS
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG3: PRV03 OLEOFINOS
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

TAG4: PRV04 OLEOFINOS
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: SI
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: Se encuentra funcionando correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jun-2014
 Fecha de aprobación: 05-Jun-2014
 Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
 Aprobado por: Neftalí López