



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: JMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I. PERIODO: 28-May-2013 27-Nov-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: FLUKE 787
 Fecha de calibración: 16/10/2013 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: S E ANEXA

PERFIL DE POTENCIAL


Numero: 1
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 1.66
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 1.92
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 1.86
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: _____
 VCC-CSE (volts): 1.67
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Jun-2014
 Fecha de aprobación: 12-Jun-2014
 Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
 Aprobado por: Guillermo Hernandez