



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>MIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I</u>	PERIODO:	<u>28-May-2014 27-May-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: <u>OLEOFINOS INTERCONEXION</u> Modelo: <u>MERCER VALVE CO INC</u> Punto de ajuste en placa: <u>330</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>330</u> psig Observaciones: <hr/> <hr/> <hr/>		Usuario: <u>OLEOFINOS USUARIO</u> Modelo: <u>MERCER VALVE CO INC</u> Punto de ajuste en placa: <u>40</u> psig Punto de ajuste encontrado: <u>40</u> psig Observaciones: <hr/> <hr/> <hr/>	
--	---	--	---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2014

Fecha de aprobación: 12-Jun-2014

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales