



**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

Sistema: CONSUMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I DE	Periodo: 28-May-2014 al 27-May-2015	REV. 0
Fecha: 04-May-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-278-000-A1-2
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Honeywell Lumidor Impact Pro			Fecha Calibración: 03-junio-2015		No. Serie: ZEL0809834		
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	INTERCONEXION	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	INTERCONEXION	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	USUARIO OLEOFINOS	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	USUARIO OLEOFINOS	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-May-2015
Fecha de aprobación: 17-May-2015
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez