



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	<u>mazda Motor Manufacturing de México, S.A. de C.V</u>	PERIODO:	<u>15-Feb-2013</u>	<u>14-May-2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		RO-003

Usuario: interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>ok</u>
Pararrayos	<u>ok</u>
Sistema de tierras	<u>0.3 ohms</u>
Bardas y puertas	<u>ok</u>
Pintura de tubería	<u>ok</u>
Paneles solares	<u>n/a</u>
Soportería	<u>ok</u>
Manómetros	<u>ok</u>
Área en general	<u>despejada y transitable</u>



Extintores:

Estado físico	<u>ok</u>
Nivel de presión	<u>normal 1.7Mpa</u>
Fecha de llenado	<u>06/01/2014 12:00:00a.m.</u>
Proximo llenado	<u>06/01/2015 12:00:00a.m.</u>
Observaciones:	

Usuario: mazda usuario

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>ok</u>
Pararrayos	<u>ok</u>
Sistema de tierras	<u>0.2 ohms</u>
Bardas y puertas	<u>ok</u>
Pintura de tubería	<u>ok</u>
Paneles solares	<u>limpios y funcionando 16V</u>
Soportería	<u>ok</u>
Manómetros	<u>ok</u>
Área en general	<u>despejada y transitable</u>



Extintores:

Estado físico	<u>ok</u>
Nivel de presión	<u>normal 1.7Mpa</u>
Fecha de llenado	<u>06/01/2014 12:00:00a.m.</u>
Proximo llenado	<u>06/01/2015 12:00:00a.m.</u>
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14-Mar-2014

Fecha de aprobación: 07-Apr-2014

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca