



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Oct-2013	07-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: interconexion

Revisión de instalaciones:

- Letreros ok
- Pararrayos ok
- Sistema de tierras ok
- Bardas y puertas ok
- Pintura de tubería ok
- Paneles solares n/a
- Sopotería ok
- Manómetros ok
- Área en general despejada y transitable



Extintores:

- Estado físico ok
- Nivel de presión normal 1.7Mpa
- Fecha de llenado 30 - Jun - 14
- Proximo llenado 30 - Jun - 15
- Capacidad: _____
- Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Aug-2014

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca