



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

IGASAMEX

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Jul-2015	07-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: Gas Natural de Salamanca

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	en buen estado
Sistema de tierras	0.03ohms
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	N/A
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	En Buenas Condiciones
Nivel de presión	ok1.7Mpa
Fecha de llenado	2015-06-04
Proximo llenado	2016-06-04
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Usuario: DN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	ok 0,04 ohms
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	ok 16V
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal 1.7Mpa
Fecha de llenado	2015-06-01
Proximo llenado	2016-06-02
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2016
Fecha de aprobación: 05-Apr-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Jul-2015	07-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-003

Usuario: Ytex

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	ok 0.03 ohms
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	ok 15v
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal 1.7Mpa
Fecha de llenado	2015-06-01
Proximo llenado	2016-06-01
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2016

Fecha de aprobación: 05-Apr-2016

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Autorizadopor: Mateo Guapo Cerca