



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural de Salamanca PERIODO: 08-Jan-2016 07-Apr-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Gas Natural de Salamanca

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos en buen estado
 Sistema de tierras 0.2 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares N/A
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico bueno
 Nivel de presión ok1.7Mpa
 Fecha de llenado 2015-06-01
 Proximo llenado 2016-06-01
 Capacidad: 6
 Observaciones: OK

Usuario: DN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras 0.1 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares ok 16V
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico bueno
 Nivel de presión ok1.7Mpa
 Fecha de llenado 2015-06-01
 Proximo llenado 2016-06-01
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04-Apr-2016
Fecha de aprobación: 05-Apr-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Gas Natural de Salamanca PERIODO: 08-Jan-2016 07-Apr-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Sandoval Lopez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Ytex

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras 0.2 ohms
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares ok 12v
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general limpia y despejada



Extintores:

Estado físico bueno
 Nivel de presión ok1.7Mpa
 Fecha de llenado 2015-06-01
 Proximo llenado 2016-06-01
 Capacidad: 0
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04-Apr-2016
Fecha de aprobación: 05-Apr-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca