



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Apr-2016	07-Jul-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** Gas Natural de Salamanca

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos ok  
 Sistema de tierras 0.2 ohms  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares N/A  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico bueno  
 Nivel de presión normal 1.7 Mpa  
 Fecha de llenado -  
 Proximo llenado -  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

**Usuario:** DN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras 0.2 ohms  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares ok15 V  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico bueno  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado -  
 Proximo llenado -  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 12-Jul-2016  
**Fecha de aprobación:** 26-Jul-2016  
**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez  
**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Apr-2016	07-Jul-2016	<b>REV. 0</b> <b>RO-003</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

**Usuario:** Ytex

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	0.3 ohms
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	ok 16V
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal 1.7 Mpa
Fecha de llenado	-
Proximo llenado	-
Capacidad:	0
Observaciones:	OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 12-Jul-2016

**Fecha de aprobación:** 26-Jul-2016

**Elaborado por:** Emmanuel Sandoval Lopez

**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca