



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Jul-2015	07-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": ultima caseta cliente Y-tek

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 2.00


4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 18.14

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.1103

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,946

Fecha de registro: 12-May-2016
Fecha de aprobación: 16-May-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Jul-2015	07-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Sandoval Lopez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,946

Fecha de registro: 12-May-2016

Fecha de aprobación: 16-May-2016

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca