



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Oct-2014	07-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": DN

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 2.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 19.04

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0294

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
se realiza ajuste de la válvula de mercaptano para minimizar inyección del mismo.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,714

Fecha de registro: 08-Sep-2015

Fecha de aprobación: 08-Sep-2015

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Oct-2014	07-Jan-2015	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,714

Fecha de registro: 08-Sep-2015

Fecha de aprobación: 08-Sep-2015

Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca