



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Gas Natural de Salamanca PERIODO: 08-Jul-2014 07-Jan-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bernardo Ortega Vidal FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 18/07/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 33126

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: llegada a EMR
 VCC-CSE (volts): -1.51
 VCA-CSE (volts): 0.03
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: salida patin de medicion
 VCC-CSE (volts): -1.55
 VCA-CSE (volts): 0.02
 Observaciones:



Numero: 3
 Ubicación: salida patin de regulacion
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 4
 Ubicación: llegada emr ytek
 VCC-CSE (volts): -1.59
 VCA-CSE (volts): 0.05
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: llegada emr dn
 VCC-CSE (volts): -1.55
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Jun-2015
 Fecha de aprobación: 28-Jun-2015
 Elaborado por: Bernardo Ortega Vidal
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Natural de Salamanca	PERIODO:	08-Jul-2014 07-Jan-2015	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Bernardo Ortega Vidal	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
EMR INTERCONEXION	MICARTA ENTRADA EMR		AISLA CORRECTAMENTE
EMR INTERCONEXION	MICARTA DESPUES DE MEDICION Y ANTES DE		AISLA CORRECTAMENTE
EMR INTERCONEXION	MICARTA SALIDA DE REGULACION		AISLA CORRECTAMENTE
EMR DN	MICARTA LLEGADA EMR		AISLA CORRECTAMENTE
EMR DN	MICARTA SALIDA EMR		AISLA CORRECTAMENTE
EMR YTEK	MICARTA LLEGADA EMR		AISLA CORRECTAMENTE
EMR YTEK	MICARTA SALIDA EMR		AISLA CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	28-Jun-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	28-Jun-2015
			Elaborado por:	Bernardo Ortega Vidal
			Aprobado por:	Mateo Guapo Cerca