



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<b>Gas Natural de Salamanca</b>	PERIODO:	08-Jul-2013 07-Jul-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<b>Bernardo Ortega Vidal</b>	FRECUENCIA:	<b>ANUAL</b>	<b>RO-011</b>

<b>Usuario:</b> DN <b>Modelo:</b> 91-52J51V76U1T 2" <b>Punto de ajuste en placa:</b> 40 psig <b>Punto de ajuste encontrado:</b> 40 psig <b>Observaciones:</b> <hr/> <hr/> <hr/>		<b>Usuario:</b> Interconexion <b>Modelo:</b> 91-64K1182U1T 3" <b>Punto de ajuste en placa:</b> 110 psig <b>Punto de ajuste encontrado:</b> 110 psig <b>Observaciones:</b> <hr/> <hr/> <hr/>	
--	---	--	---

<b>Usuario:</b> Ytek <b>Modelo:</b> 91-34H51V74U1T 1.5" <b>Punto de ajuste en placa:</b> 40 psig <b>Punto de ajuste encontrado:</b> 40 psig <b>Observaciones:</b> <hr/> <hr/> <hr/>	
--	--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Jul-2013

**Fecha de aprobación:** 20-Aug-2014

**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca