



IGASAMEX

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Salamanca</u>	PERIODO:	<u>08-Jul-2015 07-Jul-2016</u>	REV. <b>0</b>
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Sandoval Lopez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Dn

Modelo: J

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:

null



Usuario: interconexion

Modelo: K

Punto de ajuste en placa: 110 psig

Punto de ajuste encontrado: 110 psig

Observaciones:

ok



Usuario: Ytek

Modelo: J

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:

null



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 08-Jul-2015

Fecha de aprobación: 26-Jul-2016

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez