



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Gas Natural de Salamanca	Periodo: 08-Jul-2015 al 07-Jul-2016	REV. 0
Fecha: 26-Jul-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-297-000-A1-25
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Sewerin PM4		Fecha Calibración: 18/08/2015		No. Serie: 0601102222407.13			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	inteconexion	No se Encontró	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
2	inteconexion	No se Encontró	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
3	DDV	No se Encontró	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
4	DDV	No se Encontró	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
5	DDV	No se Encontró	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
6	Ytek	No se Encontró	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
7	Dn	No se Encontró	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Jul-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Jorge Alberto Morales Martínez