



**REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DEL GAS**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Gas Natural de Salamanca	<b>Periodo:</b> 08-Nov-2014 al 07-Dec-2014	<b>REV. 0</b> <b>RO-EVA-02</b>
<b>Punto de Medición:</b>	<b>Ficha:</b> RO-EVA-02-297-000-M1-17	
<b>Proveedor:</b> GASODUCTOS DEL BAJIO	<b>Año:</b> 2015 <b>Mes:</b> Septiembre	

**PARAMETROS NOM-001-SECRE-2010**

**VALORES MEDIDOS**

Elemento	Valor	Unidad	Valor	Desviación (%)	Cumple
Metano (CH4) - Min.	84.00	% vol	89.84	6.95	<input checked="" type="checkbox"/>
Oxígeno (O2) - Max.	0.20	% vol	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
Bióxido de Carbono (CO2) - Max.	3.00	% vol	0.00	-100.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Nitrógeno (N2) - Max.	4.00	% vol	0.41	-89.74	<input checked="" type="checkbox"/>
Nitrógeno. Variación Máxima Diaria	1.50	% vol	0.41	-0.73	<input checked="" type="checkbox"/>
Total de Inertes (CO2 y N2) - Max.	4.00	% vol	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
Etano - Max.	11.00	% vol	9.58	-12.91	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura de Rocío de Hidrocarburos K- Max.	271.15	°K	214.14	-21.03	<input checked="" type="checkbox"/>
Humedad (H2O) - Max.	110.00	mg/m3	2.04	-98.14	<input checked="" type="checkbox"/>
Poder calorífico superior - Min.	37.30	MJ/m3	38.41	2.97	<input checked="" type="checkbox"/>
Poder calorífico superior - Max.	43.60	MJ/m3	38.54	-11.61	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Min.	48.20	MJ/m3	51.95	7.78	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Max.	53.20	MJ/m3	52.12	-2.03	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice Wobbe - Variación Máxima diaria	5.00	%	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
Acido sulfhídrico (H2S) - Max.	6.00	mg/m3	0.06	-98.94	<input checked="" type="checkbox"/>
Azufre total (S) - Max.	150.00	mg/m3	0.00	-100.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones Generales:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 08-Sep-2015  
**Fecha de aprobación:** 08-Sep-2015  
**Elaborado por:** Bernardo Ortega Vidal  
**Autorizado por:** Mateo Guapo Cerca