



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural de Salamanca	Periodo: 08-Ene-2016 al 07-Abr-2016	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-297-000-M3-31	RO-VS-01

Estación: [297-001] Interconexión **Cliente: Gas Natural de Salamanca**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB 0.01	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.02	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.03	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.04	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.05	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.06	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.07	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.08	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.09	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.10	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.11	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.12	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB 0.13	bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	

Estación: [297-002] DN **Cliente: DN**

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB-1.01	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB-1.02	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB-1.03	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB-1.04	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB-1.05	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VS-01	seccionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Jul-2016
Fecha de aprobación: 26-Jul-2016
Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Gas Natural de Salamanca	Periodo: 08-Ene-2016 al 07-Abr-2016	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-297-000-M3-31	RO-VS-01

Estación: [297-003] Y-Tek	Cliente: Ytex
------------------------------------	----------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB-2.01	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB-2.02	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB-2.03	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB-2.04	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VB-2.05	Valvula de bola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VS-04	seccionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Jul-2016

Fecha de aprobación: 26-Jul-2016

Elaborado por: Emmanuel Sandoval Lopez

Autorizadopor: Mateo Guapo Cerca