



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.</u>	PERIODO:	<u>06-Mar-2016</u>	<u>05-Jun-2016</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Hyundai usuario, Int Hyundai.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 16.47

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Válvula dosificadora en tanque mercaptano cerrada, transportista mantiene la odorización del gas natural.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

6,022

**Fecha de registro:** 01-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 03-Jun-2016  
**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Mar-2016 05-Jun-2016  
LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,022

Fecha de registro: 01-Jun-2016  
Fecha de aprobación: 03-Jun-2016  
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala  
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández