



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Nov-2012 18-Feb-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Textiles MyM y Medam

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.10

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 11.58

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.01

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,283

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López