



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Feb-2013 18-May-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Tex MyM y Medam

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.10

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 14.21

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.01

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
Ninguno.

8.- Evidencia:

imagen
no
disponible

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,284

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López