



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<b>Soceni, S. A. de C. V.</b>	PERIODO:	<b>Agosto 2012</b>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<b>Edgar Fernández</b>	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG:** 01 AJEMEX ( BIG COLA)  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: 627 con N/S 627-337

**TAG:** 01 MEDAM  
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: 627 con N/S 627-142

**TAG:** 02 AJEMEX ( BIG COLA)  
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: 627 con N/S 627-337

**TAG:** 01 SKYMATT  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: 627 con N/S 627- 133

**TAG:** 01 FALANX  
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: 627 con N/S 627-133

**TAG:** 01 SKYTEX  
 Punto de ajuste: 52 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: EZR con N/S 16485406

**TAG:** 01 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: 399 con N/S 44707.  
 El regulador cuanta con valvula slam shut integrada

**TAG:** 02 SKYTEX  
 Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: EZR con N/S 16485405

**TAG:** 02 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: 399 con N/S 44706.  
 El regulador cuanta con valvula slam shut integrada

**TAG:** 02 TEXTILES MYM  
 Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: 627 con N/S 627-348

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 04/10/2012 12:14:22p.m.  
**Fecha de aprobación:** 09/10/2012 04:30:51p.m.  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Nefthalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: Agosto 2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: 01 TEXTILES MYM  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: 627 con N/S 627-327  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/10/2012 12:14:22p.m.  
 Fecha de aprobación: 09/10/2012 04:30:51p.m.  
 Elaborado por: Edgar Fernández  
 Aprobado por: Nefalí López