



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<b>Soceni, S. A. de C. V.</b>	PERIODO:	<b>Noviembre 2012</b>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<b>Edgar Fernández</b>	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG:** 01 AJEMEX (BIG COLA)

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 627-337  
Se encuentra operando bien

**TAG:** 01 MEDAM

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 627-142  
Se encuentra operando bien

**TAG:** 02 AJEMEX (BIG COLA)

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 627-337  
Se encuentra operando bien

**TAG:** 01 SKYMATT

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 627-133  
Se encuentra operando bien

**TAG:** 01 FALANX

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 627 - 133  
Se encuentra operando bien

**TAG:** 01 SKYTEX

Punto de ajuste: 52 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 16485406  
Se encuentra operando bien

**TAG:** 01 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 44707  
El regulador cuenta con valvula slam shut integrada  
Se encuentra operando correcto.

**TAG:** 02 SKYTEX

Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 16485405  
Se encuentra operando bien

**TAG:** 02 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 44706  
El regulador cuenta con slam shut integrada  
Se encuentra operando correcto.

**TAG:** 02 TEXTILES MYM

Punto de ajuste: 55 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: N/S 627 - 348  
Se encuentra operando bien

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 17/12/2012 11:28:28a.m.

**Fecha de aprobación:** 29/05/2013 10:00:34p.m.

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Nefthalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: 01 TEXTILES MYM  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: N/S 627 - 327  
Se encuentra operando bien  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17/12/2012 11:28:28a.m.  
 Fecha de aprobación: 29/05/2013 10:00:34p.m.  
 Elaborado por: Edgar Fernández  
 Aprobado por: Nefalí López