



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-May-2013 18-Aug-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: AJEMEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG5: SKYMATT, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG2: AJEMEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG6: SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 52 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG3: FALANX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG7: SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG4: MEDAM S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG8: S MODERNOS MIRABELO S.A.

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2014

Fecha de aprobación: 23-Jun-2014

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-May-2013 18-Aug-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: S MODERNOS MIRABELO S.A.

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG13: AUNDE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 37 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG10: INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG11: INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

TAG12: AUNDE MEXICO SA DE CV

Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: CORRECTO

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-May-2014

Fecha de aprobación: 23-Jun-2014

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Hernán Arias Morales