



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Nov-2014 18-Feb-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PRV-001 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG2:** PRV-002 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 290 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG3:** PRV-003 SKYMATT, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG4:** PRV-004 SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 52 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2015

**Fecha de aprobación:** 21-May-2015

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Nov-2014 18-Feb-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PRV-005 SKYTEX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG6:** PRV-006 Sky EPS Supply

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG7:** PRV-007 Sky EPS Supply

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

**TAG8:** PRV-008 FALANX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2015

**Fecha de aprobación:** 21-May-2015

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Nov-2014 18-Feb-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG9:** PRV-010 MEDAM S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUENO  
 Observaciones: NINGUNA

**TAG10:** PRV-011 AUNDE MEXICO SA DE CV  
 Punto de ajuste: 39 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUENO  
 Observaciones: NINGUNA

**TAG11:** PRV-012 AUNDE MEXICO SA DE CV  
 Punto de ajuste: 37 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUENO  
 Observaciones: NINGUNA

**TAG12:** PRV-013 AJEMEX, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUENO  
 Observaciones: NINGUNA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-May-2015  
 Fecha de aprobación: 21-May-2015  
 Elaborado por: Neftalí López  
 Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Nov-2014 18-Feb-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG13:** PRV-014 AJEMEX, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NOGUNA

---



---



---

**TAG14:** PRV-015 TEXTILES MODERNOS MIRABELO S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---



---

**TAG15:** PRV-016 TEXTILES MODERNOS MIRABELO S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 54 psig Placa de datos: OK

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUENO

Observaciones: NINGUNA

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 18-May-2015

**Fecha de aprobación:** 21-May-2015

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales