



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jan-2016 31-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PRV501	Cliente:	BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problemas	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	SE REALIZA MANTENIMIENTO		

TAG2:	PRV502	Cliente:	BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZA MANTENIMIENTO		

TAG3:	PRV503	Cliente:	PROTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZA MANTENIMIENTO		

TAG4:	PRV504	Cliente:	PROTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	300 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZA MANTENIMIENTO		

TAG5:	PRV505	Cliente:	CAMPI S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZA MANTENIMIENTO		

TAG6:	PRV 506	Cliente:	CAMPI S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	SE REALIZA MANTENIMIENTO		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Mar-2016

Fecha de aprobación: 19-Mar-2016

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez