



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jan-2015 31-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PRV501 BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: SIN PROBLEMAS Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: SE REALIZA MANTENIMIENTO

**TAG2:** PRV502 BACHOCO PENINSULAR S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE REALIZA MANTENIMIENTO

**TAG3:** PRV503 PROTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE REALIZA MANTENIMIENTO

**TAG4:** PRV504 PROTEINAS Y OLEICOS S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE REALIZA MANTENIMIENTO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 20-Apr-2015

**Fecha de aprobación:** 24-Apr-2015

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jan-2015 31-Mar-2015	<b>REV. 0</b> <b>RO-006</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	

**TAG5:** PRV505 CAMPI S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE REALIZA MANTENIMIENTO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG6:** PRV 506 CAMPI S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: SE REALIZA MANTENIMIENTO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 20-Apr-2015

**Fecha de aprobación:** 24-Apr-2015

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez