



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Oct-2014 30-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-011

Usuario: Bachoco peninsular

Modelo: 91-43451v74u1t

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 41 psig

Observaciones:

se encuentra en buenas condiciones de



Usuario: Campi

Modelo: 91-3445lv76u1t

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 41 psig

Observaciones:

se encuentra en buenas condiciones de



Usuario: Proteínas y oleicos

Modelo: 8564L13075

Punto de ajuste en placa: 330 psig

Punto de ajuste encontrado: 330 psig

Observaciones:

se encuentra en buenas condiciones de



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Oct-2014

Fecha de aprobación: 18-Aug-2015

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez