



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Merigas Peninsular S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Oct-2015 30-Sep-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Emmanuel Jacob Puch Souza</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Bachoco peninsular

Modelo: 91-43451v74u1t

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones: ok



Usuario: Campi

Modelo: 91-3445lv76u1t

Punto de ajuste en placa: 0 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones: se encuentra en buenas condiciones de



Usuario: Proteínas y oleicos

Modelo: 8564L13075

Punto de ajuste en placa: 0 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig

Observaciones: se encuentra en buenas condiciones de



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Oct-2015

Fecha de aprobación: 15-Jul-2016

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez