



**REPORTE ANUAL DE SISTEMA DE TIERRAS**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Merigas Peninsular S.A. de C.V.	<b>Periodo:</b> 01-Oct-2013 al 30-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
	<b>Ficha:</b> RO-IE-01-210-001-A1-1	<b>RO-IE-01</b>

**Estación:**

Cantidad de Varillas:  
 Tipo de Pararrayos:

**Estado Físico de Instalaciones**

a) Empalmes mecánicos de cables:  
 b) Varillas de tierra:  
 c) Registros de varilla:

**Valor de Resistencia del Sistema de Tierras:**  $\Omega$

\*Para varillas independientes el valor debe estar comprendido entre 0 y 25 ohms  
 \*Para varillas en red el valor debe ser menor a 10 ohms

**Equipo de Medición**

a) Marca:  
 b) Modelo:  
 c) No. de Serie:  
 d) Fecha de calibración:



**Comentarios Generales:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 26-Aug-2014

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Autorizado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna