



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2013 31-Jan-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": galletera donde

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 21.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 191.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.11

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
correcto

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,550

**Fecha de registro:** 27-Oct-2014

**Fecha de aprobación:** 11-Nov-2014

**Elaborado por:** Victor Hugo Rosado Monroy

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2013	31-Jan-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,550

**Fecha de registro:** 27-Oct-2014

**Fecha de aprobación:** 11-Nov-2014

**Elaborado por:** Victor Hugo Rosado Monroy

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez