



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2015 31-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": EMR Donde

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 4.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 700.84

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0057

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Odorizacion adecuada.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,347

Fecha de registro: 02-Feb-2016

Fecha de aprobación: 29-Feb-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2015	31-Jan-2016	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,347

Fecha de registro: 02-Feb-2016

Fecha de aprobación: 29-Feb-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez