



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2013 31-Jan-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: prv 400 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 640 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG5: prv404 **¡ALLETERA DONDE S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG2: prv 401 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 640 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG6: prv405 **¡ALLETERA DONDE S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG3: prv 402 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG7: prv406 **BACHOCO UMAN S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG4: prv403 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG8: prv407 **BACHOCO UMAN S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Jul-2014

Fecha de aprobación: 23-Sep-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-Nov-2013 31-Jan-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: prv408 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: correcto
 Observaciones: ninguna

TAG10: prv409 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: si
 Estado fisico: correcto
 Observaciones: ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Jul-2014
Fecha de aprobación: 23-Sep-2014
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez