



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2015 31-Jan-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PRV-400</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	644 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

<b>TAG2:</b>	<b>PRV-401</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	644 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

<b>TAG3:</b>	<b>PRV-402</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	350 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

<b>TAG4:</b>	<b>PRV-403</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	350 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

<b>TAG5:</b>	<b>PRV-404</b>	Cliente:	<b>GALLETERA DONDE S.A. DE C.V</b>
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

<b>TAG6:</b>	<b>PRV-405</b>	Cliente:	<b>GALLETERA DONDE S.A. DE C.V</b>
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Feb-2016

**Fecha de aprobación:** 29-Feb-2016

**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2015 31-Jan-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG7:</b>	<b>PRV-406</b>	Cliente:	<b>BACHOCO UMAN S.A. DE C.V</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

<b>TAG8:</b>	<b>PRV-407</b>	Cliente:	<b>BACHOCO UMAN S.A. DE C.V</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

<b>TAG9:</b>	<b>PRV-408</b>	Cliente:	<b>NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

<b>TAG10:</b>	<b>PRV-409</b>	Cliente:	<b>NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Ninguno	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Feb-2016  
 Fecha de aprobación: 29-Feb-2016  
 Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez  
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez