



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Feb-2016 30-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PRV-400	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	644 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	sin problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG2:	PRV-401	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	644 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG3:	PRV-402	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	350 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG4:	PRV-403	Cliente:	INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste:	350 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG5:	PRV-404	Cliente:	GALLETERA DONDE S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG6:	PRV-405	Cliente:	GALLETERA DONDE S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	45 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-May-2016

Fecha de aprobación: 05-May-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Feb-2016 30-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG7:	PRV-406	Cliente:	BACHOCO UMAN S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG8:	PRV-407	Cliente:	BACHOCO UMAN S.A. DE C.V
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG9:	PRV-408	Cliente:	NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

TAG10:	PRV-409	Cliente:	NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	Correcto
Estado fisico:	Bueno		
Observaciones:	Opera correctamente		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	02-May-2016
Fecha de aprobación:	05-May-2016
Elaborado por:	Armando Ismael Chan Martinez
Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez