



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Aug-2014 31-Oct-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: prv 400 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 640 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG2: prv 401 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 640 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG3: prv 402 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG4: prv 403 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2014

Fecha de aprobación: 22-Oct-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Aug-2014 31-Oct-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: prv 404 **GALLETERA DONDE S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG6: prv 405 **GALLETERA DONDE S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG7: prv 406 **BACHOCO UMAN S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG8: prv 407 **BACHOCO UMAN S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2014

Fecha de aprobación: 22-Oct-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Aug-2014 31-Oct-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: prv 408 **NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

TAG10: prv 409 **NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Oct-2014

Fecha de aprobación: 22-Oct-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez