



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural de Uman S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Nov-2014 31-Jan-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Armando Ismael Chan Martinez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG1: PRV-400 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG2: PRV-401 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG3: PRV-402 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG4: PRV-403 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |
| | | |

Fecha de registro: 31-Jan-2015

Fecha de aprobación: 10-Feb-2015

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural de Uman S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Nov-2014 31-Jan-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Armando Ismael Chan Martinez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG5: PRV-404 GALLETERA DONDE S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG6: PRV-405 GALLETERA DONDE S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG7: PRV-406 BACHOCO UMAN S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG8: PRV-407 BACHOCO UMAN S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |
| | | |

Fecha de registro: 31-Jan-2015

Fecha de aprobación: 10-Feb-2015

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural de Uman S.A. de C.V. PERIODO: 01-Nov-2014 31-Jan-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Armando Ismael Chan Martinez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: PRV-408 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Bueno
 Observaciones: Opera correctamente

TAG10: PRV-409 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Bueno
 Observaciones: Opera correctamente

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 31-Jan-2015
Fecha de aprobación: 10-Feb-2015
Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez