



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

|              |                                  |             |                         |               |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Natural de Uman S.A. de C.V. | PERIODO:    | 01-Feb-2015 30-Apr-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Armando Ismael Chan Martinez     | FRECUENCIA: | <b>TRIMESTRAL</b>       | <b>RO-006</b> |

**TAG1: PRV-400 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG2: PRV-401 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG3: PRV-402 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG4: PRV-403 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |
|                 |               |        |

**Fecha de registro:** 24-Apr-2015

**Fecha de aprobación:** 27-Apr-2015

**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

|              |                                  |             |                         |               |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Natural de Uman S.A. de C.V. | PERIODO:    | 01-Feb-2015 30-Apr-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Armando Ismael Chan Martinez     | FRECUENCIA: | <b>TRIMESTRAL</b>       | <b>RO-006</b> |

**TAG5: PRV-404 GALLETERA DONDE S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG6: PRV-405 GALLETERA DONDE S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG7: PRV-406 BACHOCO UMAN S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG8: PRV-407 BACHOCO UMAN S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |
|                 |               |        |

**Fecha de registro:** 24-Apr-2015

**Fecha de aprobación:** 27-Apr-2015

**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

|              |                                  |             |                         |               |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Natural de Uman S.A. de C.V. | PERIODO:    | 01-Feb-2015 30-Apr-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Armando Ismael Chan Martinez     | FRECUENCIA: | <b>TRIMESTRAL</b>       | <b>RO-006</b> |

**TAG9:** PRV-408 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG10:** PRV-409 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |
|                 |               |        |

**Fecha de registro:** 24-Apr-2015

**Fecha de aprobación:** 27-Apr-2015

**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez