



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-May-2015 31-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1: PRV-400 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG2: PRV-401 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG3: PRV-402 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG4: PRV-403 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 29-Jul-2015

**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-May-2015 31-Jul-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5: PRV-404 GALLETERA DONDE S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG6: PRV-405 GALLETERA DONDE S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG7: PRV-406 BACHOCO UMAN S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

**TAG8: PRV-407 BACHOCO UMAN S.A. DE C.V**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

---

---

---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 29-Jul-2015

**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Uman S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-May-2015 31-Jul-2015</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Armando Ismael Chan Martinez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PRV-408 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG10:** PRV-409 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Ninguno Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29-Jul-2015

**Fecha de aprobación:** 29-Jul-2015

**Elaborado por:** Armando Ismael Chan Martinez

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez