



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Aug-2015 31-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV-400 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: sin problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG2: PRV-401 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG3: PRV-402 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG4: PRV-403 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Oct-2015

Fecha de aprobación: 14-Oct-2015

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Aug-2015 31-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PRV-404 GALLETERA DONDE S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG6: PRV-405 GALLETERA DONDE S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG7: PRV-406 BACHOCO UMAN S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG8: PRV-407 BACHOCO UMAN S.A. DE C.V

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Oct-2015

Fecha de aprobación: 14-Oct-2015

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Aug-2015 31-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Armando Ismael Chan Martinez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PRV-408 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

TAG10: PRV-409 NUTRICARSA S.A.P.I. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Opera correctamente

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Oct-2015

Fecha de aprobación: 14-Oct-2015

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez