



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Uman S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Nov-2013 31-Oct-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Victor Hugo Rosado Monroy</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: <u>bachoco uman</u> Modelo: <u>mercer valve 91-52J51V7601</u> Punto de ajuste en placa: <u>40 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>38 psig</u> Observaciones: <u>válvula funcionando correctamente</u>		Usuario: <u>donde</u> Modelo: <u>mercer valve 91-68I11V1EU1</u> Punto de ajuste en placa: <u>51 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>49 psig</u> Observaciones: <u>válvula funcionando correctamente</u>	
--	--	---	--

Usuario: <u>interconexion</u> Modelo: <u>mercer valve 91-44G11V1501</u> Punto de ajuste en placa: <u>400 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>395 psig</u> Observaciones: <u>válvula funcionando correctamente</u>		Usuario: <u>nutricarsa</u> Modelo: <u>mercer valve 91-43h51v74u1</u> Punto de ajuste en placa: <u>40 psig</u> Punto de ajuste encontrado: <u>37 psig</u> Observaciones:	
---	--	--	--

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Nov-2013

Fecha de aprobación: 30-Oct-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez