



IGASAMEX

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Uman S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Nov-2014 31-Oct-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Armando Ismael Chan Martinez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: EMR Bachoco uman

Modelo: Mercer Valve 91-52J51V76U1

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 42 psig

Observaciones:



Usuario: EMR Donde

Modelo: Mercer Valve 91-68L11V1EU

Punto de ajuste en placa: 51 psig

Punto de ajuste encontrado: 52 psig

Observaciones:

Funcionando Correctamente



Usuario: EMR Nutricarsa

Modelo: Mercer Valve 91-43H51V74U

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 39 psig

Observaciones:

Funciona Correctamente



Usuario: Inter. Donde

Modelo: Mercer Valve 91-44G11V15U

Punto de ajuste en placa: 400 psig

Punto de ajuste encontrado: 396 psig

Observaciones:

Funcionando Correctamente



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01-Nov-2014

Fecha de aprobación: 05-Oct-2015

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez