



**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

Sistema: Gas Natural de Uman S.A. de C.V.	Periodo: 01-May-2016 al 31-Oct-2016	REV. 0
Fecha: 23-Aug-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-1-208-000-M6-31

Equipo Utilizado: Bacharach			Fecha Calibración: 27/junio/2016		No. Serie: KS1018		
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	Interconexion Donde	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	Interconexion Donde	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	Interconexion Donde	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	Interconexion Donde	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	venteo	Lineas con Extremo Abierto	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
6	Valvula seccionamiento #1	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
7	EMR donde	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
9	EMR Donde	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
10	EMR Donde	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
11	EMR Nutricarsa	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
12	EMR Nutricarsa	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
13	EMR Nutricarsa	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
14	EMR Nutricarsa	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
15	EMR Bachoco	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
16	EMR Bachoco	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
17	EMR Bachoco	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
18	EMR Bachoco	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
8	EMR Donde	Conectores de Instrumentacion	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Aug-2016

Fecha de aprobación: 02-Sep-2016

Elaborado por: Armando Ismael Chan Martinez

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez